

KLASA: 406-01/19-02/107  
URBROJ: 554-02-02/05-20-9  
U Zagrebu, 21. siječnja 2020.

**ODGOVOR NA UPIT ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA I  
IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE (01)**

**Naručitelj:** DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Grič 3, 10000 Zagreb  
OIB: 74660437164

**Predmet nabave:** Jednostavna nabava: **Energetska obnova Radarskog centra Puntijarka (DHMZ)**, evidencijski broj nabave: 11-2019-JD-134

**Upit gospodarskog subjekta:**

Poštovani,

Što da gledamo prilikom nuđenja, troškovnik, ili projekt?

U projektu je vanjska dizalica topline od 22 kW i grijanje do -20, a u troškovniku je od 14 kW i grijanje do -25 i nema pada kapaciteta do -15.

**Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj je izmjenio/uskladio navedenu stavku Troškovnika. Gospodarski subjekti u svojoj ponudi prilažu izmijenjeni Troškovnik (Troškovnik izmjena). Naručitelj je izmijenio i tekst Poziva na dostavu ponude u točki 16. Rok za dostavu ponuda.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo za postupak jednostavne nabave