

## **Tehnička specifikacija pregleda i čišćenja klima uređaja**

Godišnje čišćenje klima uređaja u skladu s Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj NN 90/2014:

1. Pranje i čišćenje unutarnje jedinice dezinfekcijskim sredstvima
2. Pregled stanja rashladnog plina u sustavu
3. Po potrebi nadopuna rashladnog plina
4. Pranje, čišćenje i zamjena zračnih uložaka zračnih filtera
5. Provjera i čišćenje odvoda za kondenzat
6. Kontrola i podešavanje rada kompresora, ventilatora, ekspanzijskog ventila, elektronike, mehaničkih dijelova, (isparivač, kondenzator) te ostalih komponenti klima uređaja, provjera cirkulacije zraka u režimu rada *free cooling*, provjera instalacije radne tvari na propuštanje.
7. Pregled termoizolacije vodova te sanacija oštećene izolacije
8. Visokotlačno pranje i čišćenje vanjske jedinice
9. Puštanje u pogon i funkcionalno ispitivanje rada sustava